



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

---

#### СЪОБЩЕНИЕ

**Министърът на околната среда и водите**, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

**Цел на водоземането:** Промислено водоснабдяване (инсталация за производство на хартия, изградена в промишлената зона на гр. Костенец).

**Водно тяло:** Язовир "Белмекен", код на водното тяло BG3MA900L205.

**Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:** Водоземането се реализира от горен изравнител на ВЕЦ „Момина Клисуре“, като по тръбопровод Ø600 мм, с дължина 17501 м, водата достига до два резервоара с общ обем 4000 м<sup>3</sup>.

**Място на водоземане:** Горен изравнител на ВЕЦ "Момина Клисуре", с обем 0,2 млн. м<sup>3</sup> - трето стъпало на каскада "Белмекен-Сестримо", на кота 623 м, с географски координати: ширина: 42°13'27,50" и дължина: 23°56'4,52", в землището на село Момина Клисуре, община Белово, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 48903.

**Място на водоползване:** Промислена инсталация за производство на хартия, изградена в промишлената зона на гр. Костенец, с географски координати: ширина - 42°18'38,31", дължина - 23°51'08,94" и надморска височина 508,747 м, в землището на гр. Костенец, община Костенец, област София, ЕКАТТЕ 38902.

**Проектни параметри на водоземането:**

- Водно количество: до 117,0 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 3 676 000 м<sup>3</sup>/годишно;
- Режим на водоземане: 24 часа/денонощие, целогодишно.

Правото на водоземане ще се предостави при **следните условия:**

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48

