



**НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА  
БЕЗОПАСНОСТ И  
ЗАЩИТА НА  
НАСЕЛЕНИЕТО НА  
ТЕРИТОРИЯТА  
ОБЩИНА БЕЛОВО**

---

гр. Белово - 2015г.



## НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.1.** Настоящата Наредба определя основните изисквания за пожарната безопасност на обектите, сградите, машините и съоръженията, собственост на държавата, общината и гражданите, на територията на община Белово.

**Чл.2.** За осигуряване пожарната безопасност на територията на общината, наред с настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по противопожарна безопасност и защита на населението.

### ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

**Чл.3.** (1). Всички новостроящи се обекти, както и тези в реконструкция, модернизация, разширение и експлоатация на територията на общината, подлежат на Държавен противопожарен контрол, съгласно Закона за МВР, ПУДЗМВР и другите нормативни актове, регламентиращи пожарната им безопасност.

(2). Противопожарният контрол по ал. 1 се осъществява от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РСПБЗН/ на всички фази при проектирането, строителството и експлоатация.

**Чл.4.** (1). Всички проекти за строителство, реконструкция, модернизация и разширение на обществените, производствени, жилищни и др. сгради на територията на общината се съгласуват задължително с РСПБЗН.

(2). За целта инвеститорът /собственикът/ представя писмена молба и необходимата документация, а РСПБЗН издава писмено становище в 14 дневен срок от получаване на молбата.

**Чл.5.** Разрешително за упражняване на стопанска, културно-просветна, спортна и др. видове дейност, свързана с използването на сгради, помещения и съоръжения на територията на общината, се издава след представяне на становище за пожарната им безопасност, издадено по реда на чл.4, ал.2.

**Чл.6.** Преди въвеждането на новоизградени обекти в експлоатация, инвеститорът /собственикът/ отправя писмено искане за издаване на

сертификат или становище за пожарна безопасност до РСПБЗН, придружено с необходимите документи, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

**Чл.7.** (1). Устройването на временни базари, изложби, театрални, спортни, циркови и др. масови прояви на закрито се съгласува задължително с органите на РСПБЗН преди тяхното обявяване.

(2) . Организаторите на мероприятията по ал.1 уведомяват органите на ПБЗН най-късно 3 дни преди откриването на съответната проява.

(3) . Органите за ПБЗН извършват проверка на следващия ден от получаване на уведомлението и при установяване на нарушения, издават задължителни писмени разпореждания за отстраняването им.

(4) . Организаторите на мероприятията по ал.1 са длъжни да изпълнят задължителните писмени разпореждания на органите за ПБЗН.

**Чл.8.** (1). Фирмите и организациите, извършващи планови ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа, да започват същите след уведомяване на РСПБЗН, 3 дни предварително.

(2) . При провеждането на аварийни ремонти по водопроводната и улична мрежа, фирмата извършваща ремонта е длъжна да уведоми предварително РСПБЗН за началото и края на ремонтните работи.

(3) . Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни периодично да проверяват и поддържат изправността на пожарните хидранти и указателните знаци към тях. В началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а при снеговалеж да ги почистват.

(4) . Забранява се паркирането на превозни средства върху или до обозначените пожарни хидранти, резервоарите за противопожарни нужди и подстъпите към постоянните водоизточници /реки, басейни и др./.

**Чл.9.** Фирмите по почистването на територията на населените места да разполагат контейнерите само на определени за целта места.

**Чл.10.** Паленето на отпадъци и извършването на дейности, свързани с употреба на открит огън да се извършва на пожаробезопасно разстояние, но на не по-малко от 10 м. от сгради, помощни постройки, паркинги за МПС, гаражи и др. под непрекъснат контрол. След приключване на тези дейности, огнищата да се загасяват.

**Чл.11.** Физическите и юридическите лица са длъжни:

(1) . Да оказват съдействие и да не възпрепятстват органите на РСПБЗН при изпълнение на служебните им задължения.

(2) . За гасене на големи и сложни пожари, по искане на РСПБЗН, търговските дружества, организациите и гражданите са длъжни да предоставят исканата техника, специалисти и средства за пожарогасене, като разходите се поемат от общината.

## **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ**

**Чл.12.** Ръководителите на учреждения, организации и търговски дружества съобразно особеностите на пожарната опасност в техните

обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност.

**Чл.13.** (1). Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.

(2) . Горимите производствени отпадъци се събират на определени от ръководството обезопасени места и периодично се изнасят извън района на обекта.

(3) . Унищожаването на пожаро- и взривоопасни отпадъци се извършва на определено от ръководството на обекта обезопасено място, предварително съгласувано с органите за РСПБЗН.

(4) . Забранява се изхвърлянето на леснозапалими и горими течности и др. пожаро- и взривоопасни вещества и материали в промишлената и битова канализация. Изхвърлянето на същите да става след предварителното им неутрализиране или по реда, оказан в ал.3.

**Чл.14.** Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.

**Чл.15.** Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъци и амбалаж, за паркиране на транспортни и др. технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

**Чл.16.** Забранява се ползването на открит огън на територията на пожаро- и взривоопасни обекти /ако това не е свързано с технологичния процес/, а така също и на места за съхраняване и преработване на горими вещества и материали.

**Чл.17.** При провеждането на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните, пожарогасителните и други инсталации и съоръжения, касаещи пожарната и аварийна безопасност, незабавно се уведомява Районната противопожарна служба и се вземат необходимите мерки за осигуряване пожарната безопасност на обекта.

**Чл.18.** При реконструкция, модернизация, капитални и планово-предупредителни ремонти, ръководството на обекта разработва и изпълнява план за осигуряване на пожарната безопасност, който предварително се съгласува със специализираните органи за пожарна и аварийна безопасност.

**Чл.19.** Ремонтите на производственото оборудване да се извършват съгласно изискванията на техническата документация на съответното съоръжение.

**Чл.20.** Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта се регламентира със заповед на ръководителя, съгласувана с органите за пожарна и аварийна безопасност.

**Чл.21.** Производствените, административните и др. обекти се осигуряват с телефонна или друга надеждна връзка, свързваща ги с РСПБЗН.

**Чл.22.** Обектите задължително се осигуряват с необходимите уреди,

съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с органите за ПБЗН. Същите се поставят на видно и достъпно място, периодично се проверяват от собственика им, съгласно указанията на фирмата производител и се обозначават съгласно изискванията на Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

**Чл.23.** За ликвидирането на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на обектите разработват планове, които се съгласуват с органите за ПБЗН и ежегодно се проиграват.

## **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ**

**Чл.24.** (1). Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и чистота.

(2) . В коридорите, изходите, тамбурите и стълбищните клетки не се разрешава складирането на материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.

(3) . Забранява се затваряне и закриване с мебели, оборудване и др. предмети на евакуационни изходи, люкове, балкони, вътрешни пожарни кранове и електрически табла.

(4) . Забранява се задръстването на проходи, коридори, предверия, вестибюли, холове, фойета и други пътища за евакуация с предмети, мебели, оборудване и тяхното използване за работни места и складове.

**Чл.25.** Забранява се без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл.4, ал.1 и ал.2 от настоящата Наредба, да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване в производствени, административни, обществени и други сгради.

**Чл.26.** (1). В административните, производствените и други сгради, както и в сградите за масово пребиваване на хора, се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

(2). Пътищата за евакуация и изходите се обозначават в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

**Чл.27.** (1). На пожароопасните места и тези, определени от ръководството на обекта за тютюнопушене, да се поставят съответните знаци в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

(2). Пушенето да става само на определените и обозначени за целта места.

**Чл.28.** (1). Забранява се таванските помещения на детски, учебни, здравни, търговски и културни заведения, обособени в сгради с горими покриви, да се използват за складове, стопански и други нужди.

(2) . Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват, да се държат заключени.

**Чл.29.** Забранява се в сутерените на жилищни и обществени сгради да се съхраняват горими течности (нафта и др. подобни) във варели и туби в количества, надвишаващи 500 л за всяко помещение.

**Чл.30.** В складовите помещения на производствените, обществените сгради и търговските обекти, материалите се складираат на стилажи или фигури. Срещу вратите на складовете се оставят проходи с ширина най-малко 1 метър.

**Чл.31.** Забранява се паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови помещения.

**Чл.32.** Забранява се използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м от пожаро- и взривоопасни обекти и съоръжения.

### **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**

**Чл.33.** Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудването трябва да осигуряват тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на Правилника за устройството и експлоатацията на електрическите уредби /ПУЕУ - необнародван, отпечатан в книга на ДИ "Техника", 1980 г./

**Чл.34.** Всички неизправности в електрическите инсталации, които създават пожарна опасност, се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.

**Чл.35.** При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допуска:

1. Конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;

2. Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратури и инсталации и такива, несъответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;

3. Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла;

4. Открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови помещения;

5. Използването на ел. ютии, бързовари и др. нагревателни електроуреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, хотели и други обекти за масово пребиваване на хора, извън специално оборудвани за тази цел пожаробезопасни места, определени със заповед на ръководителя на обекта;

6. Оставяне без наблюдение на включени в ел. мрежа нагревателни ел. уреди, телевизори, радиоапаратури и други.

7. Разполагането на прожектори върху горими покривни и други

конструкции;

8. Съхраняване на суровини, готова продукция, транспортни и др. технически средства върху ревизионните шахти на тунели с ел. кабели;

9. Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията /ПР защита и взривозащита/.

10. Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от предприятията - производители.

11. Работата на лица, непритежаващи необходимата квалификация.

**Чл.36.** Не се допуска производство, продажба и доставка на електрически уреди и апарати, без да са съгласувани с органите за ПБЗН или придружени със сертификат за пожарна безопасност от оторизирана институция.

**Чл.37.** След приключване на работното време електрическите инсталации - силова и осветителна /без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения/ в обектите се изключват.

**Чл.38.** Всички електрически инсталации и съоръжения периодически се почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график.

## **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ**

**Чл.39.** Отоплителните и вентилационните съоръжения на сградите и помещенията се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени в тяхното производство, монтаж и ползване.

**Чл.40.** Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, търговските дружества и техните поделения определят със заповед реда за използване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването ѝ.

**Чл.41.** Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения и тези, които ги ползват, отговарят за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

**Чл.42.** Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комините се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

**Чл.43.** При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:

1. Употребата на леснозапалителни и горими течности за разпалване.  
2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уредите и на разстояние по-малко от това, определено в инструкциите за експлоатация на уредите на производителите.

3. Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.

4. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.

5. Оставяне без контрол на включени електрически отоплителни

